

CÂBLE ISOLÉ 0,6/1KV TORSADÉ

Utilisation

- Utilisés en zone rurale (faisceau tendu sur poteaux) ou en zone urbaine (faisceau posé ou fixé sur façade)

Description

1. Âme du porteur en AGS-classe 2, sections 70 ou 54,6mm²
2. Âme de la phase en Alu-classe 2
3. Isolation : PR / XLPE de couleur noire

Points particuliers

- Tensions Uo/U (Um) : 0,6/1 (1.2) Kv

Déclaration de performance

Réaction au feu : **Fca**
selon EN50575:2014+A1:2016

Références

Code Imacab	Section (mm²)	Diamètre extérieur approx (mm)	Masse approx (Kg/Km)	Intensité admissible en ampères à l'air libre 30°C		Chute de tension V/A /Km cosØ=0.8	Conditionnement standard T : Touret (m)
				Phase	Éclairage		
TRAC2501	3x25+54.6	24	520	111	-	2.18	T 2000
TRAC2511	3x25+54.6+1x16	25	570	111	83	2.18	T 2000
TRAC2521	3x25+54.6+2x16	25	630	111	83	2.18	T 2000
TRAC3501	3x35+54.6	26	600	138	-	1.62	T 2000
TRAC3511	3x35+54.6+1x16	26	660	138	83	1.62	T 2000
TRAC3521	3x35+54.6+2x16	27	720	138	83	1.62	T 2000
TRAC5001	3x50+54.6	28	720	165	-	1.23	T 2000
TRAC5011	3x50+54.6+1x16	28	780	165	83	1.23	T 2000
TRAC5021	3x50+54.6+2x16	29	850	165	83	1.23	T 2000
TRAC7001	3x70+54.6	31	940	213	-	0.865	T 1500
TRAC7011	3x70+54.6+1x16	32	1021	213	83	0.865	T 1500
TRAC7021	3x70+54.6+2x16	33	1070	213	83	0.865	T 1500
TRAC7002	3x70+70	32	990	213	-	0.865	T 1500
TRAC7012	3x70+70+1x16	33	1060	213	83	0.865	T 1500
TRAC7022	3x70+70+2x16	34	1120	213	83	0.865	T 1500
TRAC7031	3x70+54.6+1x25	33	1045	213	101	0.90	T 1500
TRAC9501	3x95+54.6	35	1200	258	-	0.67	T 1000
TRAC9511	3x95+54.6+1x16	35	1260	258	83	0.67	T 1000
TRAC9521	3x 95+54.6+2x16	36	1320	258	83	0.67	T 1000
TRAC9522	3x95+70+2x16	36	1360	258	83	0.67	T 1000
TRAC15002	3x150+70	40	1670	344	-	0.445	T 1000
TRAC15012	3x150+70+1x16	41	1740	344	83	0.445	T 1000
TRAC15022	3x150+70+2x16	42	1810	344	83	0.445	T 1000

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
Sens d'assemblage de la torsade est à droite : Z
Emballage : Touret (Douvage sur demande)
Tolérance des longueurs sur touret : +/- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel





















Rayon de courbure mini

- = 6 x diamètre extérieur de la torsade (posé)
- = 10 x diamètre extérieur (en cours de pose) si d ≥ 30
- = 8 x diamètre extérieur en cours de pose si d < 30

Emballage

