

## Déclaration de performance

DdP 022 Version 02

Code d'identification du câble : Câbles BT protégés contre les perturbations électromagnétiques.

REFERENCE INTERNE : CERT

GAMME : (4-7-10-14-19-27) x1.5mm<sup>2</sup>; (2-4-7-10-14-19) x4mm<sup>2</sup> .

(2-4)x6mm<sup>2</sup> ;(2-4)x10mm<sup>2</sup> ; (2-4)x16 mm<sup>2</sup> ; 2x 25 mm<sup>2</sup> ;3x25+16mm<sup>2</sup> ;3x50+25mm<sup>2</sup> ;3x95+35 mm<sup>2</sup>.

USAGE PREVU :

Câbles électriques pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis à des exigences de réaction au feu.

SYSTEME D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Système 1+

ORGANISME NOTIFIE : Efectis NB 1812

DECLARATIONS DE PERFORMANCE

| Caractéristiques       | Performance                                 | Normes harmonisées           |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Réaction au feu        | Cca-S3-d2-a3<br>Certificat N°EFR-24-002079A | NF EN 50575 :2014 + A1 :2016 |
| Substances dangereuses | NPD                                         | NA                           |

FABRICANT : IMACAB

Marque INGELEC<sup>(1)</sup>

Bd Ahl Loghlam QI-Sidi Moumen

Casablanca-Maroc

www.imacab.ma

(1) : Les câbles sont fabriqués par la société IMACAB exclusivement sous la marque et le logo Ingelec.

La déclaration du produit mentionnée est conforme aux performances déclarées.

La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant.

Casablanca Le 25/12/2025

Direction Qualité

HABTI EL IDRISSI M.